

Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e.G.

**Bezugsjahr: 2023****Veröffentlichungen nach § 23c EnWG**Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene		
	Mittelspannung (MS)	960 kW	
	Umspannung (MS/NS)	259 kW	
	Niederspannung (NS)	203 kW	
	Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale	
§23 (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognose	siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 5	Entnahme aus vorgelagerter Netzebene	Leistung	Arbeit
		kW	kWh
	Mittelspannung (MS)	2.888,00	7.663.682,30
	Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00
	Niederspannung (NS)	0,00	0,00
	Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	Leistung	Arbeit
		kW	kWh
	Mittelspannung (MS)	2.294,82	2.989.915,63
	Umspannung (MS/NS)	396,21	545.819,51
	Niederspannung (NS)	1.954,37	3.472.034,41
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie		
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale		

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.