

**Bezugsjahr: 2021**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

---

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	2.888 kW
	Lastverlauf	s. Anlage

---

§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
---------------	--------------	---------------------

---

§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.271 kW
	Summenlast der Netzverluste	109 kW

---

§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
---------------	------------------------------------	-----------

---

§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	2.880 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	8.860.594 kWh

---

§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	7.108.146 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	0 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage

---

§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

---

*Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

---