

Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e.G.

Bezugsjahr: 2017

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	17,0	85,0	km	
	Freileitung	7,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			7.630	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		10.084.175	7.128.654	8.386.646	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		43	49	1769	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,44%	1,58%	3,94%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	174.902	112.338	330.405	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			617.645	kWh
	Kosten der Verlustenergie			18.899,94	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			30,60	€/MWh