

Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e.G.

Bezugsjahr: 2019

## Veröffentlichung nach StromNEV

## Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	MS		NS	
Stromkreislänge	Kabel	18,0	88,0	km
	Freileitung	6,0	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			9,325 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit		MS/NS	
	13.149.610	10.179.690	8.255.335	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen		MS/NS	
	45	48	1898	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			4.568
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			2,27 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			21,12 km <sup>2</sup>

## Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

	MS		MS/NS		NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste		1,11%	1,22%	3,06%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie		171.622	124.472	252.355	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				548.450	kWh
	Kosten der Verlustenergie				20.786,26	€
		durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				37,90 €/MWh