

Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung e.G.

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	28,0	93,0	km	
	Freileitung	6,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			9.975 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		13.147.858	9.674.087	8.384.204	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		47	51	1908	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			4.568	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			2,27 km ²	
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			21,12 km ²	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,08%	1,19%	2,98%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	173.875	115.192	249.583	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			538.650	kWh
	Kosten der Verlustenergie			30.110,54 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			55,90 €/MWh	