



Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG

Bezugsjahr: 2023**Veröffentlichungen nach § 23c EnWG**Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene			
Mittelspannung (MS)		960 kW	
Umspannung (MS/NS)		259 kW	
Niederspannung (NS)		203 kW	
Lastverlauf		siehe Anlage (Lastverläufe)	
§23 (3) Nr. 2 Netzverluste			
s. Strukturmerkmale			
§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			
siehe Anlage (Lastverläufe)			
§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose			
siehe Anlage (Lastverläufe)			
§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene			
	Leistung	Arbeit	
	kW	kWh	
Mittelspannung (MS)	2.888,00	7.663.682,30	
Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00	
Niederspannung (NS)	0,00	0,00	
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)		
§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen			
	Leistung	Arbeit	
	kW	kWh	
Mittelspannung (MS)	2.294,82	2.989.915,63	
Umspannung (MS/NS)	396,21	545.819,51	
Niederspannung (NS)	1.954,37	3.472.034,41	
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)		
§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie			
Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale			
<u>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</u>			
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.			